

**T3065.32**  
**Dokunmatik Tuşlu EC Oransal Fan Coil Termostatı**



2-borulu ve 4-borulu Fan Coil Üniteleri İçin

**Özellikler**

- Ayarlanabilir fan kademeleri ile manuel veya otomatik fan kontrolü
- Oransal Isıtma/Soğutma vanası kontrolü
- 6 Yollu Vana kontrolü
- Otomatik, Isıtma, Soğutma ve Fan modları
- Ekonomi Modu
- Manuel veya otomatik olarak ısıtma/soğutma değişimi
- Sadece Fan, Isıtma ve Fan, Soğutma ve Fan seçenekleri
- On/off elektrikli ısıtıcı kontrolü
- Pencere kontağı, harici sensör vb. olarak kullanılabilen üniversal giriş
- Changeover sensörü aracılığıyla otomatik ısıtma/soğutma değişimi
- Changeover kontağı aracılığıyla otomatik ısıtma/soğutma değişimi
- Kontak aracılığıyla uzaktan Açma/Kapama
- Kullanıcı sıcaklık ayarı limiteleme
- Saat ve haftalık zaman programı fonksiyonları
- Kullanıcı tuş kilidi
- Ayarlanabilir kullanıcı parametreleri
- BACnet MS/TP haberleşmesi
- Modern ve dokunmatik tuşlar
- Beyaz arka plan aydınlatmalı LCD ekran
- Farklı renk seçenekleri; siyah ve beyaz
- Sıva Altı Montajlı (Standart AB kutu) Tasarım



**Kullanım**

T30x5 serisi Fan Coil Termostatı bina, oda veya mahallerde kullanılmaktadır. Termostat, 2 borulu veya 4 borulu sistemlerde kullanılabilen şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. T3065 cihazında, harici sensör girişi veya açık/kapalı kontak olarak kullanılabilen bir adet üniversal giriş, üç adet analog çıkış, bir adet röle çıkışı ve bir adet RS-485 portu bulunmaktadır. Termostat, oda sensörü veya harici sensör sıcaklığına bağlı olarak fan coil cihazını kontrol eder.

**Kullanım Notları**

Lütfen, dokümanı dikkatlice okuyunuz. T3065 termostat en son teknolojik gelişmeler ve güvenlik kurallarına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir. Yaralanma ve maddi hasarları önlemek için güvenlik uyarılarına dikkat edilmelidir.

**Güvenlik Tavsiyeleri-Dikkat**

Cihazın montajı, bakım ve onarımı yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Termostatın güç kaynağı 24 V AC/DC ve dahili sigortası yoktur. Harici koruma için max C tipi 5 A sigorta kullanılması gereklidir. Ön panel sökülmeden önce enerjinin kesilmesi gerekmektedir.



**Ürün Hakkında**

Ürün Kodu	Tanım	Güç	Haberleşme
T3065.32	1 Adet Analog Çıkış (0-10 V) Fan Kontrol 2 Adet Analog Çıkış (0-10 V) Vana Kontrol 1 Adet Dijital Çıkış (Röle) Elektrikli Isıtıcı Kontrol 1 Adet Ünlversal Giriş 1 Adet RS-485 Portu	24 V AC/DC	BACnet MS/TP

**Teknik Özellikler**


Çalışma Gerilimi	24 V AC/DC
Güç Harcaması	Maks ~ 3.0 VA
Elektrik Bağlantısı	Terminal Konnektörleri
Gerçek Zaman Saati (RTC) için Pil	Lityum CR1220 3.3V
Ölçüm Aralığı	-10°C ... +100°C (+14°F ... +212°F)
Kalibrasyon	0.1°C (1°F)
Girişler	1 Adet Ünlversal Giriş (NTC 10K veya Gerilimsiz Kuru Kontak)
Çıkışlar	3 Adet Analog Çıkış (0-10 V), 1 Adet Dijital Çıkış (5 (2) A Röle)
Haberleşme	1 x RS-485 Portu
Set Point Ayarı	5°C ... 99,9°C (Ayarlanabilir) (41°F ... 212°F (Ayarlanabilir))
Boyutlar	86 x 86 x 52 mm
Montaj	Sıva Altı Montajlı (Standart AB kutu) Tasarım

**Montaj Yeri**

Termostatın iç mekanlara kurulması önerilir. Termostat, ortalama oda sıcaklığını ölçebilmesi için yerden en az 1.5 metre yüksekliğe monte edilmelidir. Termostatı, yanlış ölçüm yapmaması için doğrudan güneş ışığından veya herhangi bir ısı kaynağından uzak tutunuz.



**DİKKAT: Yangın, sok veya ölüm riskini önlemek için, kurulumdan önce 5A olan C tipi otomatik sigorta veya cam sigortadaki elektriği kesin!**

**Montaj Talimatları**

Lütfen, montaj sırasında aşağıdaki talimatlara uyunuz.

- 1. Adım:** Termostatı ve dokümanı kutunun içinden çıkarınız.
- 2. Adım:** Aşağıda belirtilen bağlantılara göre kabloları bağlayınız.
- 3. Adım:** Ön plaka ve arka plakayı birbirinden ayırınız, tornavida ve kutunun içinden çıkan 4 vida ile arka plakayı duvara sabitleyiniz.
- 4. Adım:** Ön plakayı arka plakaya takınız, ön plkadaki pinlerin arka plakaya tam yerleştiğinden emin olunuz.
- 5. Adım:** Kurulmdan sonra resimler ile karşılaştırma yapınız.
- 6. Adım:** Termostatı çalıştırmak için güç veriniz.


**Önemli Not 1:** Montaj yaparken kullanabileceğiniz sıva altı montaj kutuları aşağıdadır:

Alternatif 1: Üretici: Viko, Ürün Numarası: 90926006 (Derinlik minimum 50 mm olmalıdır!)


Alternatif 2: Üretici: Legrand, Ürün Numarası: 0 801 21 (Derinlik minimum 50 mm olmalıdır!)

**Önemli Not 2:** Montaj sırasında sorun yaşamamanız için ürün kutusundaki vidaları kullanmanız önerilmektedir.

**Bağlantı Şemaları**




**2 Borulu Fan Coil ve 6-Yollu Vana için Bağlantı Şeması**



**4 Borulu Fan Coil için Bağlantı Şeması**

**Not:** Termostatın dahili sigortası yoktur. Maksimum 5 A olan C tipi sigorta ile harici koruma gerekir. Güç kabloları G, G0 ile NTC- kuru kontak kablolarını karıştırmayınız.

## Ekran ve İşleyiş



- **Mod Seçimi:** Cihazın modunu değiştirmek için **MOD** tuşunu kullanınız. Aktif mod seçenekleri aşağıdaki gibidir.

	OTOMATİK	SOĞUTMA	ISITMA	FAN
SADECE FAN	-	-	-	√
SOĞUTMA + FAN	-	√	-	√
2 BORULU SİSTEM	-	√	√	√
ISITMA + FAN	-	-	√	√
4 BORULU SİSTEM	√	√	√	√
6 YOLLU VANALI SİSTEM	√	√	√	√

- **Fan Seçimi:** Cihazın fan hızını değiştirmek için **FAN HIZI** tuşunu kullanınız. Fan hız değişimi 1. Kademe, 2. Kademe, 3. Kademe, 4. Kademe, 5. Kademe, Oto şeklindedir. Fan kademeleri, P44 parametresi ile 1 Kademeli, 3 Kademeli veya 5 Kademeli olarak ayarlanabilir.

- **Zaman Ayarı:** Cihazın **MOD** tuşuna 3 saniye boyunca basıldığında panelde yıl dijitaleri yanıp sönecektir. Yıl dijitaleri yanıp sönerken **MOD** tuşuna basıldığında ay dijitaleri yanıp sönecektir. Ay dijitaleri yanıp sönerken **MOD** tuşuna basıldığında gün dijitaleri yanıp sönecektir. Gün dijitaleri yanıp sönerken **MOD** tuşuna basıldığında saat dijitaleri yanıp sönecektir. Saat dijitaleri yanarken **MOD** tuşuna basıldığında dakika dijitaleri yanıp sönecektir. Dakika dijitaleri yanarken **MOD** tuşuna basıldığında haftanın günü dijitaleri yanıp sönecektir. Yıl, ay, gün, saat, dakika ve gün değerleri **ARTIRMA** ve **AZALTMA** tuşları ile değiştirilmektedir.

Zaman Ayarlaması: Yıl -> Ay -> Gün -> Saat -> Dakika -> Haftanın Günü sıralaması ile yapılacaktır.

- **Haftalık Zaman Programı Ayarları:** Haftalık zaman programı ayarları yapmadan önce saat ayarınızın yapıldığından emin olunuz. Saat ayarlarında anlatılan gün ayarı yapıldıktan sonra, **MOD** tuşuna basıldığında haftalık zaman programı ayarları menüsüne girilmektedir. Haftalık zaman programı ayarları menüsünde “**Pazartesi açılış saat dijitaleri**” yanıp sönecektir. “**Pazartesi açılış saat dijitaleri**” yanarken **MOD** tuşuna basıldığında “**Pazartesi açılış dakika dijitaleri**” yanıp sönecektir. “**Pazartesi açılış dakika dijitaleri**” yanarken **MOD** tuşuna basıldığında “**Pazartesi kapanış saat dijitaleri**” yanıp sönecektir. “**Pazartesi kapanış saat dijitaleri**” yanarken **MOD** tuşuna basıldığında “**Pazartesi kapanış dakika dijitaleri**” yanıp sönecektir. Saat ve dakika **ARTIRMA** ve **AZALTMA** tuşları ile değiştirilmektedir. Diğer günlerin seçimlerini yapmak için **MOD** tuşlarına basarak ilerleyiniz.


**Not: Haftalık program ayarlandığında, açma/kapama kilidi etkinleştirilecektir.**

- **Tuş Kilidi İşlemleri:** Cihazın **MOD** ve **ARTIRMA** tuşlarına birlikte basıldığında panelde tuş kilidi simgesi belirecektir. Panel kilitlenecektir. Panel kilidli iken **MOD** ve **ARTIRMA** tuşlarına birlikte basılarak panel kilidi kaldırılabilir. Tuş kilidi parametre P6 üzerinden değiştirilebilir. İki veya daha fazla tuş kilitlemek istenirse, her bir tuş için belirtilmiş numaralar toplanmalıdır. Mod ve Açma/Kapama Tuşlarını kilitlemek için 1 (Açma/Kapama) ile 2 (mod) toplanıp 3 yazılmalıdır. İstenen Sıcaklık ve Fan Hızı Tuşlarını kilitlemek için 4 (İstenen Sıcaklık) ile 8 (Fan Hızı) toplanıp 12 yazılmalıdır.

## Konfigürasyon

### Konfigürasyon Menüsü Hakkında

Konfigürasyon menüsüne **Ana Parametre Arttırma Tuşu** ile **Parametre Değeri Azaltma Tuşuna** beraber 3 saniye boyunca basıldığında girilebilmektedir. Şifre ekranındaki dijitaler arasında **Ana Parametre Arttırma Tuşu** ile geçiş yapılır, dijitalerin değerleri **Parametre Değeri Arttırma Tuşu** ve **Parametre Değeri Azaltma Tuşu** ile değiştirilebilir. Şifre parametresi “203” olarak girilmeli ve onaylamak için **Ana Parametre Azaltma Tuşuna** basılmalıdır. Doğru şifre yazıldığında konfigürasyon menüsüne girilmiş olacaktır. Yanlış şifre yazılırsa ekranda “FAIL” yazacaktır ve şifre sıfırlanacaktır. Şifre ekranında 10 saniye boyunca bir işlem yapılmazsa şifre ekranı kapanacaktır. Konfigürasyon menüsünde 30 saniye boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa konfigürasyon menüsü kapanacaktır. Termostat gücü kesildiğinde veri kaybı yaşanmaması için tüm parametreler cihaz hafızasında saklanır.



### Enerji Tasarrufu Modu (ECO Mod) Hakkında (Parametre P19 veya BACnet aracılığıyla)

Ekonomi modu yetkilendirme noktasından(P19) aktif edilir. Ekonomi modu yetkilendirmesi var iken cihaz kapalı konumda kapanmak yerine ekonomi modunda çalışacaktır. ECO modda sistem ısıtma ve soğutma için belirlenen set point değerine göre çalışacaktır.

Ekonomi modundan etkilenecek durumlar aşağıdaki gibidir;

- Oto mod yetkilendirmesi kapatılacaktır.
- Fan/Vana kontrolü Vana Bağımlı şekilde çalışacaktır.

NOT: Üniversal Giriş Changeover seçili olduğu durumda Ekonomi modu aktif edilemeyecektir.

### Sıcaklık Girişi Seçim Parametresi (Parametre P26 veya BACnet aracılığıyla)

- Dahili Oda Sıcaklık Sensörü (parametre P26 = 0)

Sistem Dahili Sıcaklık Sensörünün referans alacaktır. Eğer Üniversal Giriş "1" seçilir ise sistem referans olarak Üniversal girişi alır.

-BMS Oda Sıcaklığı ve Dahili Oda Sıcaklık Sensörü (parametre P26 = 1)


Sistem BMS den girilen değeri referans alır. Eğer BMS haberleşmesi kopar ve beş dakika içerisinde geri gelmez ise sistem alarm verir fakat Dahili Sıcaklık Sensörüne göre çalışmaya devam eder. BMS haberleşmesi geri gelir ise BMS değerini referans alıp çalışmasını sürdürür.

-BMS Oda Sıcaklığı (parametre P26 = 2)

Sistem BMS den girilen değeri referans alır. BMS haberleşmesi kopar ise sistem alarm verir ve tüm çıkışları kapatır. Haberleşme olduğu durumda çalışmaya devam eder.

### 6-Yollu Vana (Parametre P32 veya BACnet aracılığıyla)

6-Yollu vana çalışma diyagramı aşağıdaki gibidir;



Sekans 1 varsayılan soğutma vanası olarak ayarlanmıştır. Sekans 1 in ısıtma modunda çalışması için Vana1 yönü parametresi değiştirilerek yapılabilmektedir.

Grafikte bahsedilen dead zone 6-yollu vana ölü bölge parametresidir. (P 25)

\*Ölü Bölge Sekans 1 ve Sekans 2 arasında eşit bölünmektedir.

Örn; 0-10 bir vanada orta nokta 5 voltur. 6-yollu vana ölü bölge parametresi 2 ise sekans 1 minimum değeri  $5 - (2/2)$  4 tür. Sekans 2 minimum değeri de  $5 + (2/2)$  dir.

### Üniversal Giriş Parametresi (Parametre P34 veya Bacnet aracılığıyla)

- Harici Oda Sıcaklık Sensörü (parametre P34 = 1)

Cihaz, üniversal girişten okunan harici sıcaklık sensörü değerine göre çalışır.


- Harici Sıcaklık Sensörü (parametre P34 = 2)

Cihaz, dahili sıcaklık sensörü değerine göre çalışır. Üniversal girişten okunan harici sıcaklık sensörü değeri P38 ve ilgili BMS noktasından izlenebilir.

- Changeover sensörü (parametre P34 = 3)

“Üniversal Giriş” parametresinden “Changeover” sensörü seçildi ise “ölü bölge” kullanılamamaktadır.

“Changeover” sensörü “Fan Coil Türü” “2” seçildiğinde kullanılabilir.



Su sıcaklığı P36 değerinden büyük olduğunda termostat ısıtma moduna geçer.

Su sıcaklığı P35 değerinden küçük olana kadar ısıtma modunda kalır.

Su sıcaklığı P35 değerinden küçük olduğunda termostat soğutma moduna geçer.

Su sıcaklığı P36 değerinden büyük olana kadar soğutma modunda kalır.

- Changeover kontağı Açık/Kapalı (NC Kontak) (parametre P34=4)

“Changeover” kontağı “Fan Coil Türü” “2” seçildiğinde kullanılabilir.

Bu kontak kapalı konumda iken cihaz soğutma moduna göre çalışacaktır. Kontak açık konumda iken ısıtma moduna göre çalışacaktır.

- Changeover kontağı Kapalı/Açık (NO Kontak) (parametre P34=5)

“Changeover” kontağı “Fan Coil Türü” “2” seçildiğinde kullanılabilir.

Bu kontak açık konumda iken cihaz soğutma moduna göre çalışacaktır. Kontak kapalı konumda iken ısıtma moduna göre çalışacaktır.

- Pencere kontađı/Enerji tasarrufu-Açık/Kapalı (NC Kntak) (parametre P34=6)

Bu kntak kapalı iken cihaz "AÇIK" pozisyonndadır. Bu koşul sağlanmadığında, termostatın ekranında "OPEN" yazacaktır ve cihazın tüm çıkışları pasif hale getirilecektir.

- Pencere kontađı/Enerji tasarrufu-Kapalı/Açık (NO Kntak) (parametre P34=7)

Bu kntak açık iken cihaz "AÇIK" pozisyonndadır. Bu koşul sağlanmadığında, termostatın ekranında "OPEN" yazacaktır ve cihazın tüm çıkışları pasif hale getirilecektir.

- Uzaktan Kontrol (NC Kntak) (parametre P34=8)

Bu kntak açık konumda iken cihaz "Kapalı-ECO" pozisyonndadır. Kntak kapalı konumuna getirildiğinde cihaz "Açık" pozisyona geçecektir. Bu parametre seçildiğinde Açma/Kapama tuşu kilitli olacak, BACnet üzerinden yazılamayacak ve Haftalık zaman programı devre dışı kalacaktır.

- Uzaktan Kontrol (NO Kntak) (parametre P34=9)

Bu kntak kapalı konumda iken cihaz "Kapalı-ECO" pozisyonndadır. Kntak açık konumuna getirildiğinde cihaz "Açık" pozisyona geçecektir. Bu parametre seçildiğinde Açma/Kapama tuşu kilitli olacak, BACnet üzerinden yazılamayacak ve Haftalık zaman programı devre dışı kalacaktır.

- Uzaktan Kapama-ECO (NC Kntak) (parametre P34=10)

Bu kntak açık konumda iken cihaz "Kapalı-ECO" pozisyonndadır. Kntak kapalı konuma getirildiğinde cihaz eski pozisyonunda çalışmaya devam edecektir. Cihaz "Kapalı-ECO" pozisyonnda iken Açma/Kapama tuşu kilitli olacak, BACnet üzerinden yazılamayacak ve Haftalık zaman programı devre dışı kalacaktır.

- Uzaktan Kapama-ECO (NO Kntak) (parametre P34=11)

Bu kntak kapalı konumda iken cihaz "Kapalı-ECO" pozisyonndadır. Kntak açık durumunda cihaz eski pozisyonunda çalışmaya devam edecektir. Cihaz "Kapalı-ECO" pozisyonnda iken Açma/Kapama tuşu kilitli olacak, BACnet üzerinden yazılamayacak ve Haftalık zaman programı devre dışı kalacaktır.

- Isıtıcı aşırı sıcaklık kontađı (NC Kntak) (parametre P34 = 12)


Bu kntak açık duruma geldiğinde elektrikli ısıtıcı çıkışı pasif hale getirilecektir. Termostatın ekranında "AL 04" yazacaktır.

- Isıtıcı aşırı sıcaklık kontađı (NO Kntak) (parametre P34 = 13)

Bu kntak kapalı duruma geldiğinde elektrikli ısıtıcı çıkışı pasif hale getirilecektir. Termostatın ekranında "AL 04" yazacaktır.

### Histeresis (Parametre P42 veya Bacnet aracılığıyla)

$T_S$  ve  $T_O$  arasındaki ilişkiye göre vana çıkış diyagramı aşağıda verilmiştir.



### Fan/Vana Kontrol Seçimi (Parametre P43 veya BACnet aracılığıyla)

Vana bağımsız modda iken, fan manuel veya otomatik olarak kontrol edilecektir. Vana kapatıldığında, fan çalışmaya devam edecektir.

Vana bağımlı modda iken, vana kapalı olduğunda fan kapanacaktır. Eğer vana açıksa, fan manuel veya otomatik olarak çalışmaya devam edecektir.



**Fan Kademe Seçimi (Parametre P44 veya BACnet aracılığıyla)**

Termostatın fan hızı, konfigürasyon menüsünden P44 veya BACnet aracılığıyla; 1, 3 veya 5 kademeli olarak ayarlanabilir. Minimum ve maksimum fan hızı değerleri, sırasıyla P45 ve P46 ile ayarlanabilir.

**Fan Çıkış Değerinin Hesaplanması (BACnet aracılığıyla)**

Fan çıkış değeri hesaplaması aşağıdaki gibidir;

Fan Kademesi X iken Fan Çıkış Değeri = Minimum Fan Kademesi Değeri + Değişken Değer \* Fan Kademesi X  
Değişken Değer hesaplaması aşağıdaki gibidir;

Değişken Değer = (Maksimum Fan Kademesi Değeri - Minimum Fan Kademesi Değeri) / Fan Kademe Seçimi  
Örneğin;

Minimum Fan Kademesi Değeri (Parametre P45 veya BACnet aracılığıyla) = 20

Maksimum Fan Kademesi Değeri (Parametre P46 veya BACnet aracılığıyla) = 80

Fan Kademe Seçimi (Parametre P42 veya BACnet aracılığıyla) = 3

Değişken Değer =  $(80 - 20) / 3 = 20$

Fan Kademesi 1 iken Fan Çıkış Değeri =  $20 + 20 * 1 = 40$

Fan Kademesi 2 iken Fan Çıkış Değeri =  $20 + 20 * 2 = 60$

Fan Kademesi 3 iken Fan Çıkış Değeri =  $20 + 20 * 3 = 80$

**Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme (Parametre P52 veya BACnet aracılığıyla)**

Konfigürasyon menüsünde P52 parametresinin değeri "1" olarak değiştirilir ve Çıkış Tuşuna basılırsa cihaz fabrika ayarlarına dönecektir. Cihaz, fabrika ayarlarına dönerken yaklaşık 3 saniye ekranda alt ve üst çizgiler adım adım ilerleyecektir.

**Alarmlar**

Cihazda meydana gelebilecek herhangi bir alarm durumunda ekranda alarm kodu gösterilecektir. Termostatta birden fazla alarm var ise alarmlar dönüşümlü olarak gösterilecektir.

- Dahili Sıcaklık Sensörü Alarmı:

Dahili sıcaklık sensörü arızalanırsa ekranda "AL 01" alarmı ve Ana Dijitlerde "Err" gösterilecektir. Cihaz sensör alarmı durumundaysa çıkışlarını kapatır. "AL 01" alarmı sırasında "Üniversal Giriş" parametresi "Harici Sıcaklık Sensörü" seçilirse cihaz normal çalışmasına devam eder.

- Harici Sıcaklık Sensörü Alarmı:

"Üniversal Giriş" parametresi "Harici Sıcaklık Sensörü" seçilmiş olduğu halde sensör bağlanmaz veya bağlantı kopar ise ekranda "AL 02" alarmı ve Ana Dijitlerde "Err" gösterilecektir. Cihaz sensör alarmı durumundaysa çıkışlarını kapatır.

- Changeover Sensör Alarmı:

"Üniversal Giriş" parametresi "Changeover Sensör" seçilmiş olduğu halde sensör bağlanmaz veya bağlantı kopar ise ekranda "AL 03" alarmı ve Ana Dijitlerde "Err" gösterilecektir. Cihaz sensör alarmı durumundaysa çıkışlarını kapatır.

- Isıtıcı Kontakt Alarmı:

"Üniversal Giriş" parametresi "Isıtıcı Kontakt (NO-NC)" seçilmiş olduğu halde ısıtıcı kontakta bağlanmaz veya bağlantı kopar (NO seçilmiş ise bağlantı kısa devre olduğunda) ise ekranda "AL 04" alarmı gösterilecektir. Cihaz kontakt alarmı durumundaysa elektrikli ısıtıcı çıkışını kapatır.

-BMS Sıcaklık Giriş Alarmı:

"Sıcaklık Giriş Seçimi" parametresi "1" seçili olduğu durumda BMS haberleşmesi kopar ve 5 dakika içerisinde geri gelmez ise ekranda "AL 05" alarmı gösterilecektir. Sistem referans sıcaklık olarak Dahili Sıcaklık Sensör değerini alacaktır. BMS haberleşmesi geri geldiğinde BMS sıcaklık değeri tekrar referans alınacak ve alarm ortadan kalkacaktır.

"Sıcaklık Giriş Seçimi" parametresi "2" seçili olduğu durumda BMS haberleşmesi kopar ise ekranda "AL 05" alarmı ve Ana Dijitlerde "Err" gösterilecektir. Cihaz alarm durumunda çıkışlarını kapatır. Alarmı ortadan kaldırmak için BMS haberleşmesi yapılmalı ya da "Sıcaklık Giriş Seçimi" parametresi "0" olarak seçilmelidir.

**Konfigürasyon Menüü Parametreleri**

No.	Parametre Adı	Parametre Açıklaması	Varsayılan
P1	Donanım Versiyonu	Cihazın donanım versiyon numarasıdır	2.1
P2	Yazılım Versiyonu	Cihazın yazılım versiyon numarasıdır	1.6
P3	İstenen En Yüksek Sıcaklık	5°C ... 99.9°C aralığında değişir (41°F ... 212°F aralığında değişir)	30°C (86°F)
P4	İstenen En Düşük Sıcaklık	5°C ... 99.9°C aralığında değişir (41°F ... 212°F aralığında değişir)	5°C (41°F)
P5	Ana Ekran	0 = Oda Sıcaklığı 1 = İstenen Sıcaklık 2 = Sırayla Oda Sıcaklığı ve İstenen Sıcaklık Değerleri Gösterilir	0
P6	Tuş Kilidi	0 = Kilit Yok 1 = Açma/Kapama Tuşu Kilitli 2 = Mod Tuşu Kilitli 4 = İstenen Sıcaklık Kilitli 8 = Fan Hızı Kilitli 16 = Saat Ayarları Kilitli 32 = Haftalık Zaman Programı Ayarları Kilitli 63 = Tüm Tuşlar Kilitli (* ) İki veya daha fazla tuş kilitlemek istenirse; kilitlemek istenen her bir tuş için belirtilen sayı toplanmalıdır. İstenen Sıcaklık ve Fan Hızı Tuşlarını kilitlemek için 4 (İstenen Sıcaklık) ile 8 (Fan Hızı) toplanıp 12 yazılmalıdır.	0
P7	Selsiyus veya Fahrenheit	0 = Selsiyus 1 = Fahrenheit	0
P8	Saat Formatı	0 = 24 Saat Biçimi 1 = 12 Saat Biçimi (AM/PM) (* ) Sistemin Saat Formatı 24 Saat Biçimidir. Bu parametre panel/ekran üzerinde bulunan saat formatının nasıl görüneceğini belirlemektedir.	1
P9	Haftalık Zaman Programı Ayarları	0 = Devre Dışı 1 = Etkin	0
P10	Ekran Koruyucu Durumu	0 = Ekran Koruyucu Devre Dışı 1 = Ekran Açık 2 = Ekran Kapalı 3 = Sadece Ana Ekran 4 = Ana Ekran ve Saat 5 = Oda Sıcaklığı, İstenen Sıcaklık ile Değişmeli ve Saat Sürekli (* ) Ana ekran "2" seçildiği durumda 3. ve 4.parametrede ana ekran yerine oda sıcaklığı gösterilir.	4
P11	Ekran Koruyucu Gecikme	10 ... 150 saniye aralığında değiştirilebilir	60 sn.
P12	LCD Parlaklık	1 ... 5 seviyeleri arasında seçilebilir.	5
P13	Tuş Sesi Seviyesi	0 ... 5 seviyeleri arasında seçilebilir.	3
P14	Güç Kesintisi	Bu parametre ile cihazın gücü kesilip geldiğinde devam edeceği durum ayarlanır. 0 = Cihaz kapalı başlar 1 = Cihaz açık başlar 2 = Cihaz mevcut durumunu korur	2
P15	Cihaz Kapalı Ekran Durumu	0 = Ekran Kapalı 1 = Oda Sıcaklığı 2 = Oda Sıcaklığı ve Off 3 = Oda Sıcaklığı ve Saat	1
P16	Vana Oransal Band	1 ... 100 => 0.1°C ... 10°C arasında değer alabilir.	20
P17	Elektrikli Isıtıcı Yetkilendirmesi	0 = Devre Dışı 1 = Etkin	0

P18	Elektrikli Isıtıcı Açılış Farkı	0°C ... 15°C aralığında değişir	5°C
P19	ECO Mod Aktivasyonu	0 = Eco Mod yetkilendirmesi kapalı 1 = Eco Mod yetkilendirmesi açık	0
P20	ECO Mod Soğutma Modu Set Point	İstenen En Düşük Sıcaklık ... İstenen En Yüksek Sıcaklık aralığında değişir	21°C (69,8°F)
P21	ECO Mod Isıtma Modu Set Point	İstenen En Düşük Sıcaklık ... İstenen En Yüksek Sıcaklık aralığında değişir	21°C (69,8°F)
P22 .... P24	Rezerve	-	-
P25	6-Yollu Vana Ölü Bölge	Bu parametre 6-yollu vana için ölü bölge değerini belirler.	2
P26	Sıcaklık Girişi Seçimi	Bu parametre oda sıcaklığının hangi girişe göre çalışacağını belirler. 0 = Dahili Sıcaklık Sensörü/Üniversal Giriş 1 = BMS/Dahili Sıcaklık Sensörü 2 = BMS	0
P27	Vana Minimum Değeri	Vana çıkışlarının minimum değerini belirler. 0 ... 100 => 0V ... 10V	0
P28	Vana Maksimum Değeri	Vana çıkışlarının maksimum değerini belirler. 0 ... 100 => 0V ... 10V	100
P29	Yerden Isıtma Aktivasyonu	0 = Yerden ısıtma yetkilendirmesi kapalı 1 = Yerden ısıtma yetkilendirmesi açık	0
P30	VA1 Yönü	0 = Normal Yön 1 = Ters Yön	0
P31	VA2 Yönü	0 = Normal Yön 1 = Ters Yön	0
P32	Fan Coil Türü	0 = Sadece Fan 1 = 2 Borulu Sistem Soğutma + Fan 2 = 2 Borulu Sistem 3 = 2 Borulu Sistem Isıtma + Fan 4 = 4 Borulu Sistem 6 = 6-Yollu Vanalı Sistem	4
P33	Dahili Sıcaklık Sensörü Kalibrasyonu	-10°C ... 10°C aralığında 0.1°C aralıklarla değişir (-18°F ... 18°F aralığında 1°F aralıklarla değişir)	0°C (0°F)
P34	Üniversal Giriş	0 = Kullanım Dışı 1 = Harici Oda Sıcaklık Sensörü (NTC 10K) 2 = Harici Sıcaklık Sensörü (NTC 10K) (İzleme amacı ile) 3 = Changeover Sensörü (NTC 10K) 4 = Changeover kontağı-Açık/Kapalı (NC Kontak) 5 = Changeover kontağı-Kapalı/Açık (NO Kontak) 6 = Pencere kontağı/Enerji tasarrufu-Açık/Kapalı (NC Kontak) 7 = Pencere kontağı/Enerji tasarrufu-Kapalı/Açık (NO Kontak) 8 = Uzaktan Kontrol (NC Kontak) 9 = Uzaktan Kontrol (NO Kontak) 10 = Uzaktan Kapama (NC Kontak) 11 = Uzaktan Kapama (NO Kontak) 12 = Isıtıcı aşırı sıcaklık kontağı (NC Kontak) 13 = Isıtıcı aşırı sıcaklık kontağı (NO Kontak)	0
P35	Soğutma Modunda Changeover Sıcaklığı	Eğer P32 = 3 ise 10°C ... 25°C aralığında değerler alabilir. (Eğer P32 = 3 ise 50°F ... 77°F aralığında değerler alabilir.)	16°C (60°F)
P36	Isıtma Modunda Changeover Sıcaklığı	Eğer P32 = 3 ise 26°C ... 45°C aralığında değerler alabilir. (Eğer P32 = 3 ise 78°F ... 113°F aralığında değerler alabilir.)	28°C (82°F)

P37	Mod Değişim Gecikmesi	0 ... 255 dakika arasında değer alabilir.	3 dk.
P38	Üniversal Giriş Sıcaklığı	Eğer P32 "1", "2" veya "3" değerini alırsa, bu parametre sensörden okunan sıcaklığı gösterir.	0°C (0°F)
P39	Üniversal Giriş Sıcaklığı Kalibrasyonu	-10°C ... 10°C aralığında 0.1°C aralıklarla değişir (-18°F ... 18°F aralığında 1°F aralıklarla değişir)	0°C (0°F)
P40	Otomatik Mod Etkin	0 = Devre Dışı 1 = Etkin Sadece P32 = 4 olduğunda kullanılır.	1
P41	Ölü Bölge	Sadece P38 = 1 olduğunda 0°C ... 15°C aralığında değer alabilir. (Sadece P38 = 1 olduğunda 0°F ... 27°F aralığında değer alabilir.)	2°C (3°F)
P42	Histeresis	0°C ... 15°C arasında değer alabilir. (0°F ... 27°F arasında değer alabilir.)	1°C (1°F)
P43	Fan/Vana Kontrol Seçimi	0 = Vana Bağımsız 1 = Vana Bağımlı	1
P44	Fan Kademe Seçimi	1 = 1 Kademeli 3 = 3 Kademeli 5 = 5 Kademeli	5
P45	Minimum Fan Kademesi Değeri	0 ... 100 => 0V ... 10V arasında değer alabilir.	0
P46	Maksimum Fan Kademesi Değeri	0 ... 100 => 0V ... 10V arasında değer alabilir	100
P47	Fan Oransal Bant	1 ... 100 => 0.1°C ... 10°C arasında değer alabilir.	20
P48	Sıfırlama Zamanı	0 ... 100 dakika arasında değer alabilir.	30 dk.
P49	Fan Başlangıç Zamanı	0 ... 30 saniye arasında değer alabilir.	3 sn.
P50	Fan Kapanma Gecikmesi	0 ... 60 saniye arasında değer alabilir.	0 sn.
P51	BMS Bağlantı İkonu	0 = Devre Dışı 1 = Etkin	1
P52	Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme	0 = Mevcut Durum 1 = Fabrika Ayarlarını Geri Yükle	0
P53	Baudrate	1 = 9600bps 2 = 19200bps 3 = 38400bps 4 = 76800bps	4
P54	Loop ID	00 ... 04 aralığında değer alabilir.	0
P55	MAC Adresi	001 ... 127 aralığında değer alabilir.	1
P56	Parametre Menüsü Şifresi	001 ... 999 aralığında değer alabilir. (Sadece Okuma Yapılabilir.)	203

### BACnet Parametreleri

BACnet standartlarına göre MSTP port konfigürasyonları aşağıdaki gibidir;  
-8 Data Bits, None Parity, 1 Stop Bit

**MAC Adresi** : 1 ... 127. **Varsayılan 1**

**Baudrate** : 9600, 19200, 38400, 76800. **Varsayılan 76800**

**Not 1:** Cihazın MAC adresi, konfigürasyon menüsü üzerinden değiştirilebilir.

**Not 2:** Device Instance Number (Device ID) aşağıdaki gibi otomatik olarak hesaplanır;


Device ID = 856 \* 1000 + Loop ID \* 200 + MAC

Örneğin: Mac: 13, Loop ID: 1 => Device ID = 856 \* 1000 + 1 \* 200 + 13 = 856213

MAC adresi konfigürasyon menüsünden değiştirildiğinde, ağ üzerinde ID çakışmasını önlemek için Device ID otomatik olarak yeniden hesaplanır.

Device Objesinin bir özelliği olarak, Device ID değeri BACnet üzerinden 0 ve 4194302 arasında değiştirilebilir. Device ID BACnet üzerinden değiştirildiğinde, yukarıda belirtilen Device ID hesaplaması etkisiz olur.

**Hat Sonu Direnci (End Of Line (EOL))**



Termostatın ön plakası ters çevrildiğinde arka plakanın sağ tarafında EOL direnci DIP Switch'i görülmektedir. Bu direnç varsayılan durumda iken DIP Switch **OFF** konumunda (alt tarafta) olmalıdır. Hat sonu direnci (EOL, 120 Ohm) kullanılmak istendiğinde DIP Switch **ON** konumuna (üst tarafa) alınmalıdır.

**OFF** Konumu



**ON** Konumu



**T3065.32 BACnet Obje Listesi**

Nº	Obje	Değer Aralığı	Obje İsmi	Fonksiyon	Varsayılan	Okuma (O)/ Yazma (Y)
----	------	---------------	-----------	-----------	------------	----------------------

**Analog Inputs (Analog Girişler)**

1	Analog Input #1	-9.9°C ... 99.9°C (14.1°F ... 211.8°F)	Oda Sıcaklığı	Bu parametre oda sıcaklığını gösterir.	-	O
2	Analog Input #2	-9.9°C ... 99.9°C (14.1°F ... 211.8°F)	Üniversal Giriş Sıcaklığı	Eğer "Üniversal Giriş" "1", "2" veya "3" değerini alırsa, bu parametre sensörden okunan sıcaklığı gösterir.	-	O
3	Analog Input #3	0 ... 10	Sekans1 Minimum Değeri	Sekans 1 anındaki vananın kapanış değeridir. (6-Yollu Vana)	4	O
4	Analog Input #4	0 ... 10	Sekans2 Minimum Değeri	Sekans 2 anındaki vananın kapanış değeridir. (6-Yollu Vana)	6	O

**Analog Values (Analog Değerler)**

5	Analog Value #1	0 ... 3	Mod	0 = Fan 1 = Isıtma 2 = Soğutma 3 = Otomatik	3	O/Y
6	Analog Value #2	1 ... 6	Fan Hızı	1 = 1. Kademe 2 = 2. Kademe 3 = 3. Kademe 4 = 4. Kademe 5 = 5. Kademe 6 = Oto	1	O/Y
7	Analog Value #3	İstenen En Düşük Sıcaklık ... İstenen En Yüksek Sıcaklık	İstenen Sıcaklık	Bu parametreye istenen sıcaklık değeri yazılır.	21°C (69.8°F)	O/Y
8	Analog Value #4	5°C ... 99.9°C (41°F ... 212°F)	İstenen En Yüksek Sıcaklık	Bu parametreye istenebilecek en yüksek sıcaklık değeri yazılır.	30°C (86°F)	O/Y

9	Analog Value #5	5°C ... 99.9°C (41°F ... 212°F)	İstenen En Düşük Sıcaklık	Bu parametreye istenebilecek en düşük sıcaklık değeri yazılır.	5°C (41°F)	O/Y
10	Analog Value #6	0 ... 63	Tuş Kilidi	0 = Kilit Yok 1 = Açma / Kapama 2 = Mod Tuşu 4 = İstenen Sıcaklık Kilitli 8 = Fan Hızı Kilitli 16 = Saat Ayarları 32 = Haftalık Zaman Programı Ayarları Kilitli 63 = Tüm Tuşlar Kilitli (* iki veya daha fazla tuş kilitlenmek istenirse; kilitlenmek istenen her bir tuş için belirtilen sayı toplanmalıdır.	0	O/Y
11	Analog Value #7	0 ... 2	Güç Kesintisi	Bu parametre ile cihazın gücü kesilip geldiğinde devam edeceği durum ayarlanır. 0 = Cihaz kapalı başlar 1 = Cihaz açık başlar 2 = Cihaz mevcut durumunu korur	2	O/Y
12	Analog Value #8	0 ... 4	Fan Coil Türü	0 = Sadece Fan 1 = 2 Borulu Sistem Soğutma + Fan 2 = 2 Borulu Sistem 3 = 2 Borulu Sistem Isıtma + Fan 4 = 4 Borulu Sistem	4	O/Y
13	Analog Value #9	-10°C ... 10°C (-18°F ... 18°F)	Dahili Sıcaklık Sensörü Kalibrasyonu		0°C (0°F)	O/Y

14	Analog Value #10	0 ... 13	Üniversal Giriş	<p>0 = Kullanım Dışı  1 = Harici Oda Sıcaklık Sensörü (NTC 10K)  2 = Harici Sıcaklık Sensörü (NTC 10K) (izleme amacı ile)  3 = Changeover Sensörü (NTC 10K)  4 = Changeover kontağı-Açık/Kapalı (NC Kontak)  5 = Changeover kontağı-Kapalı/Açık (NO Kontak)  6 = Pencere kontağı/Enerji tasarrufu-Açık/Kapalı (NC Kontak)  7 = Pencere kontağı/Enerji tasarrufu-Kapalı/Açık (NO Kontak)  8 = Uzaktan Kontrol (NC Kontak)  9 = Uzaktan Kontrol (NO Kontak)  10 = Uzaktan Kapama (NC Kontak)  11 = Uzaktan Kapama (NO Kontak)  12 = Isıtıcı aşırı sıcaklık kontağı (NC Kontak)  13 = Isıtıcı aşırı sıcaklık kontağı (NO Kontak)</p>	0	O/Y
15	Analog Value #11	10°C ... 25°C (50°F ... 77°F)	Soğutma Modunda Changeover Sıcaklığı	Bu parametre eğer "Üniversal Giriş" parametresi "3" seçilmiş ise ısıtmaya geçiş sıcaklığını belirlemektedir.	16°C (60.8°F)	O/Y
16	Analog Value #12	26°C ... 45°C (78.8°F ... 113°F)	Isıtma Modunda Changeover Sıcaklığı	Bu parametre eğer "Üniversal Giriş" parametresi "3" seçilmiş ise ısıtmaya geçiş sıcaklığını belirlemektedir.	28°C (82.4°F)	O/Y
17	Analog Value #13	0 dk. ... 255 dk.	Mod Değişim Gecikmesi	Bu parametre ısıtma ve soğutma modları arasındaki geçiş gecikmesini ayarlar.	3 dk.	O/Y
18	Analog Value #14	-10°C ... 10°C (-18°F ... 18°F)	Üniversal Giriş Sıcaklığı Kalibrasyonu		0°C (0°F)	O/Y
19	Analog Value #15	0°C ... 15°C (0°F ... 27°F)	Ölü Bölge	"Mod" parametresi "Otomatik" seçilmiş ise bu parametre ölü bölgeyi ayarlar.	2°C (3.6°F)	O/Y
20	Analog Value #16	0°C ... 15°C (0°F ... 27°F)	Histerezis	Bu parametre histerezis sıcaklığını ayarlar.	1°C (1.8°F)	O/Y

21	Analog Value #17	1 ... 5	Fan Kademe Seçimi	1 = 1 Kademeli 3 = 3 Kademeli 5 = 5 Kademeli	5	O/Y
22	Analog Value #18	0 ... 100	Minimum Fan Kademesi Değeri	0 ... 100 arasında değer alabilir. (0V...10V)	0	O/Y
23	Analog Value #19	0 ... 100	Maksimum Fan Kademesi Değeri	0 ... 100 arasında değer alabilir. (0V...10V)	100	O/Y
24	Analog Value #20	1 ... 100	Fan İçin Oransal Bant	Oda Sıcaklığı ile İstenen Sıcaklık arasındaki fark, bu parametreye girilen değerle orantılı olarak fan çalışma yüzdesini belirler. Oda Sıcaklığı ile İstenen Sıcaklık arasındaki fark, bu parametreye girilen değere ulaştığında fan çıkışı maksimum fan kademesi değerine eşitlenir. 0.1°C ... 10°C	20	O/Y
25	Analog Value #21	0 dk. ... 100 dk.	Sıfırlama Zamanı	Bu parametrede belirtilen süre kadar zaman geçtiğinde, oransal bant nedeniyle üretilen fan çıkışı değerine eşit bir fan çıkışı değeri üretilir. (* Bu değer "0" yapılırsa cihaz sadece oransal bant değerine göre çalışır.	30 dk.	O/Y
26	Analog Value #22	0 sn. ... 60 sn.	Fan Kapanma Gecikmesi	Bu parametre fan kademelerinin kapanma gecikmesini ayarlar.	0 sn.	O/Y
27	Analog Value #23	0 ... 100	Fan Çıkış Değeri	0V ... 10V arasında değer alabilir.	0	O
28	Analog Value #24	1 ... 100	Vana Oransal Bant	Oda Sıcaklığı ile İstenen Sıcaklık arasındaki fark, bu parametreye girilen değerle orantılı olarak vana çalışma yüzdesini belirler. 0.1°C ... 10°C	20	O/Y
29	Analog Value #25	1 ... 100	VA1	0 = Kapalı 100 = 10 V	0	O
30	Analog Value #26	1 ... 100	VA2	0 = Kapalı 100 = 10 V	0	O



31	Analog Value #27	0 ... 15	Elektrikli Isıtıcı Açılış Farkı	Bu parametre elektriksiz ısıtıcının açılması için istenilen sıcaklık ile oda sıcaklığı arasındaki farkı belirler. 0...15 aralığında değer alabilir.	5	O/Y
32	Analog Value #28	0 ... 5	Alarm	Bu parametre cihazdaki alarm durumudur. 0 = Alarm Yok 1 = Dahili Sıcaklık Sensörü Alarmı 2 = Harici Sıcaklık Sensörü Alarmı 3 = Changeover Sensör Alarmı 4 = Isıtıcı Kontakt Alarmı 5 = BMS Sıcaklık Giriş Alarmı	0	0
33	Analog Value #29	0...2359	Pazartesi Açılış Zamanı	Bu parametre ile cihazın pazartesi günü açılacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
34	Analog Value #30	0...2359	Pazartesi Kapanış Zamanı	Bu parametre ile cihazın pazartesi günü kapanacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
35	Analog Value #31	0...2359	Salı Açılış Zamanı	Bu parametre ile cihazın salı günü açılacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
36	Analog Value #32	0...2359	Salı Kapanış Zamanı	Bu parametre ile cihazın salı günü kapanacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
37	Analog Value #33	0...2359	Çarşamba Açılış Zamanı	Bu parametre ile cihazın çarşamba günü açılacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
38	Analog Value #34	0...2359	Çarşamba Kapanış Zamanı	Bu parametre ile cihazın çarşamba günü kapanacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
39	Analog Value #35	0...2359	Perşembe Açılış Zamanı	Bu parametre ile cihazın perşembe günü açılacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
40	Analog Value #36	0...2359	Perşembe Kapanış Zamanı	Bu parametre ile cihazın perşembe günü kapanacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
41	Analog Value #37	0...2359	Cuma Açılış Zamanı	Bu parametre ile cihazın cuma günü açılacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
42	Analog Value #38	0...2359	Cuma Kapanış Zamanı	Bu parametre ile cihazın cuma günü kapanacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
43	Analog Value #39	0...2359	Cumartesi Açılış Zamanı	Bu parametre ile cihazın cumartesi günü açılacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
44	Analog Value #40	0...2359	Cumartesi Kapanış Zamanı	Bu parametre ile cihazın cumartesi günü kapanacağı saat ayarlanır.	0	O/Y

45	Analog Value #41	0...2359	Pazar Açılış Zamanı	Bu parametre ile cihazın pazar günü açılacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
46	Analog Value #42	0...2359	Pazar Kapanış Zamanı	Bu parametre ile cihazın pazar günü kapanacağı saat ayarlanır.	0	O/Y
47	Analog Value #43	2017 ... 2099	Mevcut Yıl	Bu parametre ile yıl ayarlaması yapılır.	2019	O/Y
48	Analog Value #44	1 ... 12	Mevcut Ay	Bu parametre ile ay ayarlaması yapılır.	-	O/Y
49	Analog Value #45	1 ... 31	Mevcut Gün	Bu parametre ile gün ayarlaması yapılır.	-	O/Y
50	Analog Value #46	00 ... 23	Mevcut Saat	Bu parametre ile saat ayarlaması yapılır.	-	O/Y
51	Analog Value #47	00 ... 59	Mevcut Dakika	Bu parametre ile dakika ayarlaması yapılır.	-	O/Y
52	Analog Value #48	1 ... 4	Baudrate	1 = 9600bps 2 = 19200bps 3 = 38400bps 4 = 76800bps	4	O/Y
53	Analog Value #49	1 ... 999	Parametre Menüsü Şifresi	Bu parametre konfigürasyon menüsüne giriş şifresidir.	203	O/Y
54	Analog Value #50	0 ... 100	Valve Minimum Value	It determines the minimum value of the valve outputs. 0 ... 100 => 0V ... 10V	0	O/Y
55	Analog Value #51	0 ... 100	Valve Maximum Value	It determines the maximum value of the valve outputs. 0 ... 100 => 0V ... 10V	100	O/Y
56	Analog Value #52	5°C ... 99,9°C (41°F ... 212°F)	BMS Oda Sıcaklığı	BMS üzerinden girilen Oda Sıcaklığı değeridir.	22,5°C (72,5°F)	O/Y
57	Analog Value #53	İstenen En Düşük Sıcaklık ... İstenen En Yüksek Sıcaklık	ECO Mod Soğutma Modu Set Point	Bu parametre ECO MOD Soğutma Modu için Set Point değeridir.	21°C (69,8°F)	O/Y
58	Analog Value #54	İstenen En Düşük Sıcaklık ... İstenen En Yüksek Sıcaklık	ECO Mod Isıtma Modu Set Point	Bu parametre ECO MOD Isıtma Modu için Set Point değeridir.	21°C (69,8°F)	O/Y
59	Analog Value #55	0 ... 2	Sıcaklık Giriş Seçimi	0=Panel/Üniversal Giriş 1=BMS/Panel 2=BMS	0	O/Y
60	Analog Value #56	0 ... 4	6-Yollu Vana Ölü Bölge	Bu parametre 6-yollu vananın ölü bölge değerini belirler.	2	O/Y

**Binary Inputs (Binary Girişler)**

61	Binary Input #1	0 ... 1	Üniversal Dijital Durumu Giriş	0 = Kapalı 1 = Açık	-	0
----	-----------------	---------	--------------------------------	------------------------	---	---

**Binary Values (Binary Değerler)**

62	Binary Value #1	0 ... 1	Açma/Kapama	0 = Kapalı 1 = Açık	1	O/Y
63	Binary Value #2	0 ... 1	Celsius veya Fahrenheit	0 = Celsius 1 = Fahrenheit	0	O/Y
64	Binary Value #3	0 ... 1	Otomatik Mod Etkin	0 = Devre Dışı 1 = Etkin	1	O/Y
65	Binary Value #4	0 ... 1	Fan/Vana Kontrol Seçimi	0 = Vana Bağımsız 1 = Vana Bağımlı	1	O/Y
66	Binary Value #5	0 ... 1	Elektrikli Isıtıcı Durumu	0 = Kapalı 1 = Açık	0	O
67	Binary Value #6	0 ... 1	Fabrika Ayarlarını Geri Yükleme	0 = Mevcut Durum 1 = Fabrika Ayarlarını Geri Yükle	0	O/Y
68	Binary Value #7	0 ... 1	Haftalık Zaman Ayarı Yerel/BMS	0 = Zaman Ayarı Yerel 1 = Zaman Ayarı BMS	0	O/Y
69	Binary Value #8	0...1	VA1 Yönü	0 = Normal Yön 1 = Ters Yön	0	O/Y
70	Binary Value #9	0...1	VA2 Yönü	0 = Normal Yön 1 = Ters Yön	0	O/Y
71	Binary Value #10	0...1	Yerden Isıtma Aktivasyonu	0 = Yerden ısıtma yetkilendirmesi kapalı 1 = Yerden ısıtma yetkilendirmesi açık	0	O/Y
72	Binary Value #11	0...1	Ekonomi Mod Aktivasyonu	0 = Ekonomi Modu yetkilendirmesi kapalı 1 = Ekonomi Modu yetkilendirmesi kapalı	0	O/Y

**Boyutlar (mm)**

